

Czerewki, 31 lipca 2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 719 61 66, 85 719 67 56
email: dps@dpsczerewki.podlasie.pl
www.bip.dpscz.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji pomp ciepła na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień jn.:

Pytanie 1:

Proszę o podanie typu oraz długości przewodu WLZ zasilającego w energię elektryczną maszynownię z pompą ciepła.

Odpowiedź:

Kabel zasilający KYDY-5x10 mm², długość - 36 m.b. Ocena stanu technicznego tj. czy nadaje się do wykorzystania i dalszej eksploatacji leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 2:

Brak w przedmiarze robót fundamentu pod zbiorniki cwu. Czy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Jeżeli po demontażu istniejących podgrzewaczy c.w.u. fundament okaże się zbyt mały do ustawienia zbiorników oferowanych przez wykonawcę powiększenie fundamentu leży w gestii Wykonawcy

Pytanie 3:

Brak w przedmiarach naczynia przeponowego cwu. Czy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Istniejąca instalacja wyposażona jest w naczynie przeponowe c.w.u.. Ocena stanu technicznego tj. czy nadaje się do wykorzystania i dalszej eksploatacji leży w gestii Wykonawcy.

W kontekście udzielonych odpowiedzi w dniu dzisiejszym, ponownie informuję iż z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia (ryczałt), zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznych i nie determinuje zakresu prac objętego przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i stanowi pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.

Przed sporządzeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie inwestycji.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Czerewkach
Ingr Józef Domaszuk

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy
2. Biuletyn Informacji Publicznej